

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 01/2025

20

1/ Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Zraszacz kątowy typ ZK-15**Zraszacz kątowy o płaskim strumieniu rozproszonej wody, średnicy otworu wylotowego od $\phi 5$ do $\phi 18,5$ mm, kącie zraszania $90^\circ - 180^\circ$, typ ZK-15 R1/2 lub R3/4**2/ Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **ZK-15**

3/ Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zraszacze wodne kątowe typ ZK-15 są stosowane w stałych urządzeniach gaśniczych wodnych zraszaczowych, przeznaczone są do stosowania w: instalacjach zraszaczowych - gaśniczych (utrzymanie pożaru pod kontrolą lub jego gaszenie), instalacjach zraszaczowych technologicznych, urządzeniach zraszaczowych gaśniczych, urządzeniach zraszaczowych zabezpieczających (schładzanie zbiorników, elementów i obiektów technicznych), samochody ratowniczo-gaśnicze, kurtyny wodne, neutralizacyjne.

4/ Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Firma ARMCO Projektowanie – Produkcja – Usługi Zygmunt Woźniak
ul. Stroma 8, 66-131 Cigacice

5/ Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**6/ Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **1**

7/ Krajowa specyfikacja techniczna:

7a/ Polska norma wyrobu: **Nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2020/2025/0199-1005 wydanie 1 z dnia 27.03.2025r.

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ**im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy****ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów/k. Otwocka**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

CNBOP-PIB, ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów/k. Otwocka / akredytacja AC063**Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 063-UWB-0699**

8/ Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Pozycja montażowa	Pionowa, pozioma lub inna, która nie wpływa na znaczącą zmianę kształtu, strugi i toru rozproszonej wody	
Gwint przyłącza	Stożkowy: R1/2, R3/4 w zależności o wielkości współczynnika wpływu K	wg PN-EN 10226-1
Kształt strumienia	Płaski szczelinowy o kącie zraszania: 90° , 120° , 135° , 160° , 180°	
Minimalne ciśnienie robocze	0,5 bar	
Maksymalne ciśnienie robocze	12 bar	
Współczynnik wpływu „K”	14, 19, 25, 32, 41, 50, 57, 65, 82, 98, 125	

9/ Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a)

Kierownik Sekcji Technologiczno-Produkcyjnej

Damian Ludwiczak

Cigacice, 24.04.2025r.

(miejsce i data wystawienia)

KIEROWNIK
Sekcji Technologiczno-Produkcyjnej
TP (imię i nazwisko, stanowisko)
mgr inż. Damian Ludwiczak

Watermarkly