



FIRMA **ARMCO**

PROJEKTOWANIE-PRODUKCJA-USŁUGI

66-131 Cigacice k/Zielonej Góry, ul. Stroma 8

☎/fax (68) 385 12 63, e-mail: biuro@armco.com.pl

www.armco.com.pl, tel: 693-192-393

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych
nr 01/2026



10

1/ Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Zraszacz wiszący typ ZP-15

Zraszacz wodny wiszący rozpylający typ ZP-15

2/ Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **ZP-15**

3/ Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zraszacze wodne ZP-15 są stosowane w stałych urządzeniach gaśniczych wodnych zraszaczowych. Są przeznaczone głównie do gaszenia lub utrzymania pożaru pod kontrolą, schładzania powierzchni, ograniczania rozprzestrzeniania się pożaru lub zabezpieczenia przed pożarem z zewnątrz. Zakres i warunki stosowania oraz instalowania / rozmieszczania zraszaczy wodnych ZP-15 powinny być zgodne z dokumentem CEN/TS 14816 lub innymi normami i wytycznymi o porównywalnym poziomie wymagań oraz zgodne ze specyfikacjami producenta.

4/ Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**Firma ARMCO Projektowanie – Produkcja – Usługi Zygmunt Woźniak
ul. Stroma 8, 66-131 Cigacice**

5/ Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**

6/ Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **1**

7/ Krajowa specyfikacja techniczna:

7a/ Polska norma wyrobu: **Nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2026/0471-1005 wydanie 1 z dnia 6 lutego 2026 r

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów/k. Otwocka

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

CNBOP-PIB, ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów/k. Otwocka / akredytacja AC063

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 063-UWB-0786

8/ Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Pozycja montażowa	Wisząca	
Gwint przyłącza	Stożkowy R1/2	wg PN-EN 10226-1
Kształt strumienia	Paraboloidalny	
Minimalne ciśnienie robocze	1 bar	
Maksymalne ciśnienie robocze	12 bar	
Współczynnik wpływu „K”	16; 24; 32; 42; 65; 90; 115	

9/ Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a)
Kierownik Sekcji Technologiczno-Produkcyjnej
Damian Ludwiczak

Cigacice, 18.05.2026
(miejsce i data wystawienia)

KIEROWNIK
Sekcji Technologiczno-Produkcyjnej
TP (imię i nazwisko, stanowisko)
mgr inż. Damian Ludwiczak

